Autorizovaná osoba MDV SR reg. č. SK02
LIGNOTESTING, a.s.
Certifikačný orgán certifikujúci výrobky
Technická 5, 821 04 Bratislava 2
IČO: 35 745 924

SK CERTIFIKÁT
o nemennosti parametrov podstatných vlastností stavebného výrobku

SK02 – ZSV – 0466

V súlade so zákonom č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa tento certifikát vzťahuje na stavebný výrobok

Dvere z ocele BD 200, vnútorné, otváracie, dvojkrídlové, plné, s polodrážkou, so zárubňou z ocele, s rozmerom prechodového otvoru (1 750 x 2 000) mm, s požiarnou odolnosťou E 45-C0, EI_1 20-C0, EI_2 45-C0, EW 30-C0

parametre výrobku: podľa STN EN 14351-2: 2019 - výška prechodového otvoru (2 000 mm), mechanická pevnosť (trieda 3), mechanická trvanlivosť (trieda 5), ovládacie sily (trieda 2), podľa STN EN 16034: 2015 - požiarna odolnosť (E 45, EI_1 20, EI_2 45, EW 30), samouzatváranie (C), trvanlivosť samouzatvárania: odolnosť proti degradácii (trieda 0)

účel použitia v stavbe: na použitie v Slovenskej republike ako dvere ako dvere s požiarnou odolnosťou do prechodových stavebných otvorov vo vnútorných priestoroch budov.

Výrobok je možné použiť v stavbe len za podmienok uvedených vo Vyhláške MV SR č. 478/2008 Z.z. o vlastnostiach, konkrétnych podmienkach prevádzkovania a zabezpečenia pravidelnej kontroly požiarneho uzáveru a v Protokole o klasifikácii požiarnej odolnosti č. LTI-017-21-FC-01-S zo dňa 12.02.2021, LIGNOTESTING, a.s., Bratislava.

Uvedený na trh pod menom, alebo ochrannou známkou

ADLO - Security Doors s.r.o.
IČO: 36 333 191
Farská 1300/15, 949 01 Nitra

a vyrábaný vo výrobni

ADLO - Security Doors s.r.o.
Hlavná 2, 922 41 Drahovce

Týmto certifikátom sa potvrdzuje, že všetky ustanovenia týkajúce sa posudzovania a overovania nemennosti výrobcom deklarovaných parametrov podstatných vlastností stavebného výrobku (ďalej len „posudzovanie parametrov") a parametrov uvedených v slovenských technických normách

STN EN 14351-2: 2019 a STN EN 16034: 2015

podľa systému posudzovania parametrov I pre parametre stanovené v tomto certifikáte sú uplatnené a že systém riadenia výroby vykonávaný výrobcom sa posúdil na zabezpečenie

nemennosti parametrov stavebného výrobku.

Tento certifikát bol prvýkrát vydaný dňa 26.02.2021 a ostáva v platnosti dovtedy, kým sa slovenské technické normy, stavebný výrobok, metódy posudzovania parametrov a ani výrobné podmienky vo výrobni významne nezmenia a pokiaľ nebude pozastavený alebo zrušený autorizovanou osobou na certifikáciu výrobkov.

V Bratislave, 26.02.2021

Autorizovaná osoba MDV SR
Registračné číslo:
SK02
LIGNOTESTING, a. s., Bratislava

Ing. Tatiana Fačková
vedúca autorizovanej osoby SK02

134660