



Autorizovaná osoba MDV SR reg. č. SK02

LIGNOTESTING, a.s.

Certifikačný orgán certifikujúci výrobky

Technická 5, 821 04 Bratislava 2

IČO: 35 745 924

SK CERTIFIKÁT

o nemennosti parametrov podstatných vlastností stavebného výrobku

SK02 – ZSV – 0258

V súlade so zákonom č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa tento certifikát vzťahuje na stavebný výrobok

**Dvere z ocele, vnútorné, otváracie, jednokrídlové, plné, s polodrážkou,
so zárubňou z ocele, tesné proti prieniku dymu S_a-C0, S₂₀₀-C0**

varianty výrobku: uvedené na rube tohto certifikátu

parametre výrobku: podľa STN EN 14351-2: 2019 - výška prechodového otvoru (1 970 mm), mechanická pevnosť (trieda 3), mechanická trvanlivosť (trieda 5), ovládacie sily (trieda 2), podľa STN EN 16034: 2015 - tesnosť proti prieniku dymu (S_a, S₂₀₀), samouzatváranie (C), trvanlivosť samouzatvárania: odolnosť proti degradácii (trieda 0)

účel použitia v stavbe: na použitie v Slovenskej republike ako dvere tesné proti prieniku dymu do prechodových stavebných otvorov vo vnútorných priestoroch budov.

Výrobok je možné použiť v stavbe len za podmienok uvedených vo Vyhláske MV SR č. 478/2008 Z.z. o vlastnostiach, konkrétnych podmienkach prevádzkovania a zabezpečenia pravidelnej kontroly požiarneho uzáveru a v Protokole o klasifikácii tesnosti proti prieniku dymu č. LTI-005-21-SC-01-S zo dňa 20.01.2021, LIGNOTESTING, a.s., Bratislava.

Uvedený na trh pod menom, alebo ochrannou známkou

ADLO - Security Doors s.r.o.

IČO: 36 333 191

Farská 1300/15, 949 01 Nitra

a vyrábaný vo výrobní

ADLO - Security Doors s.r.o.

Hlavná 2, 922 41 Drahovce

Týmto certifikátom sa potvrdzuje, že všetky ustanovenia týkajúce sa posudzovania a overovania nemennosti výrobcom deklarovaných parametrov podstatných vlastností stavebného výrobku (ďalej len „posudzovanie parametrov“) a parametrov uvedených v slovenských technických normách

STN EN 14351-2: 2019 a STN EN 16034: 2015

podľa systému posudzovania parametrov I pre parametre stanovené v tomto certifikáte sú uplatnené a že systém riadenia výroby vykonávaný výrobcom sa posúdil na zabezpečenie

nemennosti parametrov stavebného výrobku.

Tento certifikát bol prvýkrát vydaný dňa 30.11.2015, druhýkrát dňa 26.02.2021 na základe Správy o certifikácii nemennosti parametrov č. C02/15/0015/2401/C/a – 2/2021 a ostáva v platnosti dovtedy, kým sa slovenské technické normy, stavebný výrobok, metódy posudzovania parametrov a ani výrobné podmienky vo výrobní významne nezmenia a pokiaľ nebude pozastavený alebo zrušený autorizovanou osobou na certifikáciu výrobkov.

V Bratislave, 26.02.2021




Ing. Tatiana Fačková
vedúca autorizovanej osoby SK02

134652

LTI/80 CERNEM I/03
strana 1-2

Varianty výrobku:



Dvere z ocele BD 100, vnútorné, otváracie, jednokrídlové, plné, s polodrážkou, so zárubňou z ocele, s rozmerom prechodového otvoru (900 x 1 970) mm, tesné proti prieniku dymu S_a-C0, S₂₀₀-C0



Dvere z ocele BD 200, vnútorné, otváracie, jednokrídlové, plné, s polodrážkou, so zárubňou z ocele, s rozmerom prechodového otvoru (900 x 1 970) mm, tesné proti prieniku dymu S_a-C0, S₂₀₀-C0

V Bratislave, 26.02.2021



Ing. Tatiana Fačková
vedúca autorizovanej osoby SK02

